



COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

DESPACHO SEADE/TO

PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº. 21214.000057/2020-25

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 05/2022 - UG 135337

Assunto: RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO solicitado pela pessoa jurídica de direito privado Geraforte Grupos Geradores

1. DA ADMISSIBILIDADE

1.1. Foi encaminhado em 22/11/2022 as 14h55min via e-mail, o pedido de esclarecimento do edital pela licitante Geraforte Grupos Geradores.

1.2. De acordo com o item 19.3. do Edital, o prazo para que se possa apresentar pedidos de esclarecimentos é de até 03 (dois) dias úteis anteriores à realização da sessão, marcada para o dia 28/11/2022, ou seja, até o dia 23/11/2022. Dessa forma, o pedido de esclarecimento ao edital da licitante Geraforte Grupos Geradores é tempestivo.

2. DO ESCLARECIMENTO

2.1. Resumidamente, a licitante pede os seguintes esclarecimentos:

2.1.1. Poderiam nos enviar as informações abaixo para que possamos compor nossos preços e participarmos da licitação.

1. Fotos dos locais de instalação.
2. Distância de cabos entre o gerador e o QGBT?
3. A Infraestrutura de cabeamento será realizada no subsolo ou externa?
4. Há base de concreto no local ou teremos que fazer?
5. O local onde será construído a base de concreto para assentamento do gerador é terreno nivelado?
6. O caminhão munck tem fácil acesso ao local de descarga do gerador?

3. DA RESPOSTA

Para responder a licitante foi solicitado apoio do Engenheiro Eletricista ELTON BRITO DA SILVA, responsável pelo planejamento da contratação, tendo as seguintes respostas.

1. Fotos dos locais de instalação: A empresa já possui as fotos, uma vez que, enviou proposta inicial em resposta ao email enviado em 11/03/2022 sobre solicitação de proposta/orçamento enviado pela GERAP para composição do preço de referência.

2. Distância de cabos entre o gerador e o QGBT: Está descrito no projeto básico - Item 10.5: 10 metros

3. A Infraestrutura de cabeamento será realizada no subsolo ou externa: Em galeria de cabos existente sob piso.

4. Há base de concreto no local ou teremos que fazer. O local onde será construído a base de concreto para assentamento do gerador é terreno nivelado: O gerador será instalado em substituição ao existente aproveitando a estrutura existente.

5. O caminhão munck tem fácil acesso ao local de descarga do gerador: Sim.

Palmas/TO, 23 de novembro de 2022.

(Assinado eletronicamente)

Paulo Roberto Bezerra

Pregoeiro



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Roberto Bezerra, Pregoeiro (a) de Sureg - Conab**, em 23/11/2022, às 15:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:

[https://sei.agro.gov.br/sei/controlador_externo.php?](https://sei.agro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.agro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **25153151** e o código CRC **D2344F0E**.

Nº do Processo: 21214.000057/2020-25