



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB
superintendência Regional em Tocantins

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00005/2022

Às 10:00 horas do dia 28 de novembro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal ATO SUREG/TO 002/2022 de 18/03/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 14.133 de 1 de abril de 2021, referente ao Processo Nº 21214000057202025, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00005/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Fornecimento e instalação de 02 (dois) conjuntos moto-geradores diesel, brushless, abertos (para instalação abrigada), com potência stand by 400 kVA / 320,0 kW e tensão de saída 380/220V para atender às necessidades de fornecimento de energia elétrica de emergência e em horário de ponta (horário de ponta compreende o período entre as 18:00 e 21:00 horas) no período de safra na unidade armazenadora de Rio Formoso/TO.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Grupo diesel gerador

Descrição Complementar: Grupo Diesel Gerador Potência: 135 KVA, Tensão Saída: 220/127 V, Frequência: 60 HZ, Uso: Fonte Auxiliar Tensão, Quantidade Fases: Trifásico, Tipo Operação: Comando E Supervisão De Uma Unidade De Corrente, Tipo Comando: Pannel Comando Automático Em Armário, Componentes: Módulo Microprocessado(Usca), Disjuntor Termomagne, Acessórios: Bateria Partida C/Cabos Terminais, Conjunto Apoio

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 844.900,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 500,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA., pelo melhor lance de R\$ 648.000,0000 .

Histórico

Item: 1 - Grupo diesel gerador

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
46.538.607/0001-20	J F ALVES DE MORAIS Marca: Capanema Fabricante: Capanema Modelo / Versão: Capanema Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GRUPO DIESEL GERADOR, POTÊNCIA 135 KVA, TENSÃO SAÍDA 220/127 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, USO FONTE AUXILIAR TENSÃO, QUANTIDADE FASES TRIFÁSICO, TIPO OPERAÇÃO COMANDO E SUPERVISÃO DE UMA UNIDADE DE CORRENTE, TIPO COMANDO PAINEL COMANDO AUTOMÁTICO EM ARMÁRIO, COMPONENTES MÓDULO MICROPROCESSADO(USCA), DISJUNTOR TERMOMAGN E, ACESSÓRIOS BATERIA PARTIDA C/CABOS TERMINAIS, CONJUNTO APOIO Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 844.000,0000	R\$ 844.000,0000	20/11/2022 16:29:28
07.228.290/0001-74	KAYAMA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIO Modelo / Versão: k4150000PSP3E PLATAFORMA AUTOMÁTICO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento e instalação de 02 (dois) conjuntos moto-geradores diesel, brushless, abertos (para instalação abrigada), com potência stand by 400 kVA / 320,0 kW e tensão de saída 380/220V para atender às necessidades de fornecimento de energia elétrica de emergência e em horário de ponta (horário de ponta compreende o período entre as 18:00 e 21:00 horas) no período de safra na unidade armazenadora de Rio Formoso/TO. Procedência: Nacional Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	1	R\$ 844.900,0000	R\$ 844.900,0000	26/11/2022 16:20:19

29.562.747/0001-15	MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 844.900,0000	R\$ 844.900,0000	27/11/2022 15:21:15
Marca: GENERAC Fabricante: GENERAC BRASIL Modelo / Versão: SWY320 – 400KVA/ 60HZ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: fornecimento e instalação de 02 (dois) conjuntos moto-geradores diesel, brushless, abertos (para instalação abrigada), com potência stand by 400 kVA / 320,0 kW e tensão de saída 380/220V para atender às necessidades de fornecimento de energia elétrica de emergência e em horário de ponta (horário de ponta compreende o período entre as 18:00 e 21:00 horas) no período de safra na unidade armazenadora de Rio Formoso, localizada na Estrada da Fazenda Rancho 2-S km 3,5 s/n - Zona Rural, Formoso do Araguaia - TO, conforme especificações, quantidades, exigências e condições, estabelecidas o Projeto Básico, anexo I, e neste Edital. Porte da empresa: ME/EPP							
26.415.117/0001-20	ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	Não	Não	1	R\$ 844.900,0000	R\$ 844.900,0000	28/11/2022 09:38:23
Marca: Generac Fabricante: Generac Modelo / Versão: swy320 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Grupo Diesel Gerador Potência: 135 KVA, Tensão Saída: 220/127 V, Frequência: 60 HZ, Uso: Fonte Auxiliar Tensão , Quantidade Fases: Trifásico , Tipo Operação: Comando E Supervisão De Uma Unidade De Corrente , Tipo Comando: Painel Comando Automático Em Armário , Componentes: Módulo Microprocessado(Usca), Disjuntor Termomagne , Acessórios: Bateria Partida C/Cabos Terminais, Conjunto Apoio Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
07.346.027/0001-80	GENSET SOLUTIONS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRUPOS MOTO- GER	Não	Não	1	R\$ 844.900,0000	R\$ 844.900,0000	28/11/2022 09:42:42
Marca: GENSET SOLUTIONS Fabricante: GENSET SOLUTIONS Modelo / Versão: GS400D6 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GRUPO GERADOR: Potência Stand By: 400 kVA / 320,0 Kw. Potência Prime Power: 367 kVA / 294 kW Tensão: Trifásico 380/220V; Versão: Aberta (para instalação abrigada). Motor: Motor diesel, turbinado, sistema de injeção direta, sistema de arrefecimento à água através de radiador, construção específica para acionamento de equipamentos estacionários com sistema de amortecedores de vibração DUPLO (entre o motor e a base e entre a base e o piso), sistemas de proteção com parada automática por baixa pressão de óleo lubrificante e alta temperatura de refrigeração por falha na partida, Sub e sobre tensão (voltagem) da bateria e Sub e sobre rotação. Base: O grupo gerador deve ser montado sobre base única, de estrutura robusta, soldada por processo MIG, com pintura eletrostática. A base deve possuir sistema de movimentação por olhais de suspensão e janela para retirada do tanque de combustível para manutenção. ALTERNADOR Alternador Brushless (sem escovas), 4 pólos, síncrono, trifásico, classe de isolamento e elevação de temperatura H, acoplamento por discos flexíveis, enrolamento do estator com passo encurtado, com excitatriz rotativa alimentada por bobina auxiliar e regulador eletrônico de tensão instalado na caixa de ligação do gerador, 60 Hz, 1800 RPM. PAINEL DE CONTROLE DO GERADOR O quadro de comando e controle automático deverá ser microprocessado. Neste painel estará toda a automação de partida, parada e supervisão automática, e demais circuitos auxiliares necessários ao funcionamento do grupo gerador. PAINEL DE TRANSFERÊNCIA (QTA): Quadro de transferência automático, composto por parte de potência, com disjuntores de proteção de entrada e saída TRIPOLAR, dimensionado de acordo com a potência do grupo gerador, preparado para trabalhar em regime de transferência fechada, sem interrupção. O painel de comando deve fazer todo o monitoramento e comando de transferência do grupo gerador, a partir do monitoramento da rede da concessionária o painel deve comandar e controlar a transferência de carga da rede para o grupo gerador ou do grupo gerador para a rede quando esta voltar à normalidade. Tanto a partida quanto a parada do grupo gerador deve possuir temporização ajustável necessária para confirmação da falha de rede e retorno da mesma, permitindo que o grupo gerador estabeleça o regime de temperatura da água e óleo para desligamento. ACESSÓRIO: Tanque de combustível em polietileno com todas as mangueiras e conexões; Baterias com cabos e terminais (Baterias com garantia de troca em todo o País)&#894; Jogo de amortecedores de vibração&#894; Motor totalmente abastecido com óleo lubrificante e Aditivo do radiador; Flanges, juntas e pasta vedação para confecção de tubulação de escape&#894; Bandeja de contenção para combustível, líquido de arrefecimento e óleo do motor; Cabos de força do gerador ao quadro de transferência automática (distância de 10 metros); Manuais de operação e manutenção do equipamento. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
48.613.327/0001-65	HIDROMECHANICA GERMEK LTDA	Não	Não	1	R\$ 890.000,0000	R\$ 890.000,0000	28/11/2022 09:29:31
Marca: MWM Fabricante: MWM Modelo / Versão: SGD.400.60 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: fornecimento e instalação, incluindo transporte, de 2 (dois) conjuntos moto-geradores diesel que substituirão os geradores existentes instalados na subestação 01 e subestação 02 da unidade armazenadora de Rio Formoso - TO. Cada subestação receberá um conjunto moto-gerador composto por grupo-gerador (motor diesel + alternador), painel de controle do gerador, painel de transferência (QTA) Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							

10.618.016/0001-16	GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA.	Não	Não	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	25/11/2022 15:07:03
--------------------	---	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

Marca: GERAFORTE

Fabricante: GERAFORTE

Modelo / Versão: GGC-400, MOTOR CUMMINS, MODELO QSL9-G5

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compreende o fornecimento e instalação, incluindo transporte, de 2 (dois) conjuntos moto-geradores diesel, MODELO GGC-400, MOTOR CUMMINS, MODELO QSL9-G5, que substituirão os geradores existentes instalados na subestação 01 e subestação 02 da unidade armazenadora de Rio Formoso - TO. Cada subestação receberá um conjunto moto-gerador composto por grupo-gerador (motor diesel + alternador), painel de controle do gerador, painel de transferência (QTA) e acessórios com as seguintes especificações: GRUPO GERADOR Potência Stand By: 400 kVA / 320,0 kW Potência Prime Power: 367 kVA / 294 kW Tensão: Trifásico 380/220V; Versão: Aberta (para instalação abrigada) Motor: Motor diesel, turbinado, sistema de injeção direta, sistema de arrefecimento à água através de radiador, construção especial para acionamento de equipamentos estacionários com sistema de amortecedores de vibração DUPLO (entre o motor e a base e entre a base e o piso), sistemas de proteção com parada automática por baixa pressão de óleo lubrificante e alta temperatura de refrigeração por falha na parada, Sub e sobre tensão (voltagem) da bateria e Sub e sobre rotação. Base: O grupo gerador deve ser montado sobre base única, de estrutura robusta, soldada por processo MIG, com pintura eletrostática. A base deve possuir sistema de movimentação por olhais de suspensão e janela para retirada do tanque de combustível para manutenção. ALTERNADOR Alternador Brushless (sem escovas), 4 pólos, síncrono, trifásico, classe de isolamento e elevação de temperatura H, acoplamento por discos especiais, enrolamento do estator com passo encurtado, com excitatriz rotativa alimentada por bobina auxiliar e regulador eletrônico de tensão instalado na caixa de ligação do gerador, 60 Hz, 1800 RPM. PAINEL DE CONTROLE DO GERADOR O quadro de comando e controle automático deverá ser microprocessado. Neste painel estará toda a automação de parada, parada e supervisão automática, e demais circuitos auxiliares necessários ao funcionamento do grupo gerador. PAINEL DE TRANSFERÊNCIA (QTA): Quadro de transferência automático, composto por parte de potência, com disjuntores de proteção de entrada e saída TRIPOLAR, dimensionado de acordo com a potência do grupo gerador, preparado para trabalhar em regime de transferência fechada, sem interrupção. O painel de comando deve fazer todo o monitoramento e comando de transferência do grupo gerador, a partir do monitoramento da rede da concessionária o painel deve comandar e controlar a transferência de carga da rede para o grupo gerador ou do grupo gerador para a rede quando esta voltar à normalidade. Tanto a parada quanto a para da do grupo gerador deve possuir temporização ajustável necessária para conexão da falha de rede e retorno da mesma, permitindo que o grupo gerador estabeleça o regime de temperatura da água e óleo para desligamento. ACESSÓRIOS • Tanque de combustível em polietileno com todas as mangueiras e conexões; • Baterias com cabos e terminais (Baterias com garantia de troca em todo o País); • Jogo de amortecedores de vibração; • Motor totalmente abastecido com óleo lubrificante e Aditivo do radiador; • Flanges, juntas e pasta vedação para confecção de tubulação de escape; • Bandeja de contenção para combustível, líquido de arrefecimento e óleo do motor; • Cabos de força do gerador ao quadro de transferência automática (distância de 10 metros); • Manuais de operação e manutenção do equipamento.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000.000,0000	10.618.016/0001-16	28/11/2022 10:00:00:823
R\$ 890.000,0000	48.613.327/0001-65	28/11/2022 10:00:00:823
R\$ 844.900,0000	26.415.117/0001-20	28/11/2022 10:00:00:823
R\$ 844.900,0000	07.228.290/0001-74	28/11/2022 10:00:00:823
R\$ 844.900,0000	29.562.747/0001-15	28/11/2022 10:00:00:823
R\$ 844.900,0000	07.346.027/0001-80	28/11/2022 10:00:00:823
R\$ 844.000,0000	46.538.607/0001-20	28/11/2022 10:00:00:823
R\$ 843.000,0000	10.618.016/0001-16	28/11/2022 10:01:07:563
R\$ 800.000,0000	07.228.290/0001-74	28/11/2022 10:02:07:153
R\$ 799.000,0000	10.618.016/0001-16	28/11/2022 10:03:46:487
R\$ 750.000,0000	07.228.290/0001-74	28/11/2022 10:04:06:580
R\$ 749.000,0000	10.618.016/0001-16	28/11/2022 10:05:31:157
R\$ 700.000,0000	07.228.290/0001-74	28/11/2022 10:05:37:677
R\$ 699.000,0000	10.618.016/0001-16	28/11/2022 10:06:12:317
R\$ 650.000,0000	07.228.290/0001-74	28/11/2022 10:06:23:767
R\$ 730.000,0000	29.562.747/0001-15	28/11/2022 10:06:48:370
R\$ 800.000,0000	26.415.117/0001-20	28/11/2022 10:08:03:177
R\$ 843.000,0000	48.613.327/0001-65	28/11/2022 10:09:15:723
R\$ 700.000,0000	07.346.027/0001-80	28/11/2022 10:18:01:670
R\$ 651.000,0000	07.346.027/0001-80	28/11/2022 10:19:24:297
R\$ 650.500,0000	10.618.016/0001-16	28/11/2022 10:20:12:477
R\$ 650.500,0000	07.346.027/0001-80	28/11/2022 10:22:26:823
R\$ 842.999,9000	46.538.607/0001-20	28/11/2022 10:24:00:683
R\$ 648.000,0000	10.618.016/0001-16	08/12/2022 10:32:17:137

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Disputa Final

CPF/CNPJ	Situação do Lance	Valor do Lance
07.346.027/0001-80	Tempo para envio de lance expirou	-
10.618.016/0001-16	Fornecedor enviou lance	R\$ 648.000,0000

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Abertura	28/11/2022 10:00:02	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	28/11/2022 10:11:16	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	28/11/2022 10:13:52	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Para que o preço final possa apresentar uma redução mais vantajosa, faremos o reinício visando alcançar este objetivo..
Encerramento etapa aberta	28/11/2022 10:26:01	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	28/11/2022 10:26:01	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	28/11/2022 10:35:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor KAYAMA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.228.290/0001-74.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	28/11/2022 10:42:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor KAYAMA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.228.290/0001-74.
Recusa de proposta	02/12/2022 10:07:20	Recusa da proposta. Fornecedor: KAYAMA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.228.290/0001-74, pelo melhor lance de R\$ 650.000,0000. Motivo: Considerando o teor do despacho da área técnica da CONAB/GERAP/Matriz, responsável pelas análises efetuadas na proposta e documentação da licitante, as informações contidas nas mesmas não foram suficientes para que o pregoeiro passa fazer o aceite da proposta, sendo, portanto, recusada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/12/2022 10:13:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA., CNPJ/CPF: 10.618.016/0001-16.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/12/2022 10:28:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA., CNPJ/CPF: 10.618.016/0001-16.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/12/2022 10:49:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA., CNPJ/CPF: 10.618.016/0001-16.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/12/2022 10:50:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA., CNPJ/CPF: 10.618.016/0001-16.
Desempate - Retorno do julgamento	08/12/2022 10:28:22	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021.
Início disputa final	08/12/2022 10:28:22	Convocados os fornecedores para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R\$ 650.500,0000.
Encerramento	08/12/2022 10:33:23	Item encerrado para lances.
Encerramento disputa final	08/12/2022 10:33:23	Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	08/12/2022 10:39:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA., CNPJ/CPF: 10.618.016/0001-16.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	08/12/2022 10:42:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA., CNPJ/CPF: 10.618.016/0001-16.
Aceite de proposta	08/12/2022 10:50:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA., CNPJ/CPF: 10.618.016/0001-16, pelo melhor lance de R\$ 648.000,0000. Motivo: Considerando o resultado final da fase de desempate do item, que apresentou redução do valor pela licitante segunda colocada, o pregoeiro irá então, fazer o aceite de sua proposta, tendo em vista o contido no despacho da área técnica da Conab.
Habilitação de fornecedor	08/12/2022 10:51:02	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA. - CNPJ/CPF: 10.618.016/0001-16
Registro de intenção de recurso	08/12/2022 11:04:22	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: KAYAMA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF: 07228290000174. Motivo: MANIFESTAMOS NOSSA INTENÇÃO DE RECURSO CONTRA A INABILITAÇÃO DA EMPRESA KAYAMA DO BRASIL, POR NÃO ACEITAÇÃO DA PROPOSTA E DEMAIS MAZELAS QUE SERÃO APRESENTADAS EM NOSSA PEÇA REC
Aceite de intenção de recurso	08/12/2022 11:24:37	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: KAYAMA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 07228290000174. Motivo: A inabilitação da licitante, a empresa KAYAMA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, foi em decorrência do contido no despacho da área técnica da Conab/GERAP/Matriz, que, após às análises efetuadas principalmente na documentação apresentada, atestou que as informações não atendiam às exigências do Edital de licitação e seus anexos. Porém, para que essas considerações sejam definitivas, o pregoeiro fará o aceite da intervenção do recurso, visando dar ao processo maior lisura.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
----------	----------------------	---------------------------	----------

Motivo Intenção: MANIFESTAMOS NOSSA INTENÇÃO DE RECURSO CONTRA A INABILITAÇÃO DA EMPRESA KAYAMA DO BRASIL, POR NÃO ACEITAÇÃO DA PROPOSTA E DEMAIS MAZELAS QUE SERÃO APRESENTADAS EM NOSSA PEÇA RECURSAL

Motivo Aceite ou Recusa: A inabilitação da licitante, a empresa KAYAMA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP, foi em decorrência do contido no despacho da área técnica da Conab/GERAP/Matriz, que, após às análises efetuadas principalmente na documentação apresentada, atestou que as informações não atendiam às exigências do Edital de licitação e seus anexos. Porém, para que essas considerações sejam definitivas, o pregoeiro fará o aceite da intervenção do recurso, visando dar ao processo maior lisura.

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	28/11/2022 10:00:01	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/11/2022 10:00:02	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/11/2022 10:11:16	O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	28/11/2022 10:13:52	A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Justificativa: Para que o preço final possa apresentar uma redução mais vantajosa, faremos o reinício visando alcançar este objetivo.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/11/2022 10:26:01	O item 1 está encerrado.
Sistema	28/11/2022 10:26:05	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	28/11/2022 10:27:22	Senhores licitantes, bom dia.
Pregoeiro	28/11/2022 10:29:18	Com a etapa de lances encerrada pelo sistema, o pregoeiro irá se dirigir ao licitante primeiro colocado para fazer o encaminhamento da proposta ajustada e da documentação, para às análises por parte das áreas técnicas da Conab.
Pregoeiro	28/11/2022 10:32:16	Para KAYAMA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Senhor licitante, bom dia. Como encerramento da fase de lances, tendo essa empresa ficado como primeira colocada, será necessário que sejam encaminhadas a "proposta ajusta", bem como a documentação de "habilitação" para às análises pelas áreas técnicas da Conab. Para tanto, vou fazer a convocação dos anexos do sistema.
07.228.290/0001-74	28/11/2022 10:34:23	Bom dia! OK
Pregoeiro	28/11/2022 10:34:52	Para KAYAMA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Essa licitante terá um prazo de 01(uma) hora para o encaminhamento dos arquivos via anexos do sistema. Caso este prazo não seja observado, o pregoeiro fará a "desclassificação" da proposta, devendo ser convocada a empresa segunda colocada.
Sistema	28/11/2022 10:35:08	Senhor fornecedor KAYAMA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.228.290/0001-74, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	28/11/2022 10:42:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor KAYAMA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.228.290/0001-74, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	02/12/2022 10:08:39	Senhores licitantes, bom dia. Pregão reaberto para a continuidade dos trabalhos.
Pregoeiro	02/12/2022 10:11:31	Para GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA. - Senhor licitante, considerando a recusa pelo pregoeiro da proposta e documentação da primeira colocada, necessito, seja enviada pelos anexos do sistema sua proposta e documentação, para que possa ser analisada pela área técnica da Conab e, para tanto será concedido prazo de 60(sessenta) minutos de pois da convocação.
Pregoeiro	02/12/2022 10:13:05	Para GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA. - Informo, que, findo o prazo estabelecido sem que seja atendida a convocação, o pregoeiro fará a desclassificação da mesma, passando o item para o licitante terceiro colocado.
Sistema	02/12/2022 10:13:15	Senhor fornecedor GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA., CNPJ/CPF: 10.618.016/0001-16, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
10.618.016/0001-16	02/12/2022 10:28:24	Bom dia. Enviando.
Sistema	02/12/2022 10:28:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA., CNPJ/CPF: 10.618.016/0001-16, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	02/12/2022 10:49:07	Para GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA. - Senhor licitante, proposta recebida, porém falta o arquivo contendo sua documentação. Vou fazer nova convocação, e por favor faça o envio, é importante que sejam efetuadas às análises de ambos os documentos, para que possamos agilizar o processo de aquisição.
Sistema	02/12/2022 10:49:31	Senhor fornecedor GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA., CNPJ/CPF: 10.618.016/0001-16, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
10.618.016/0001-16	02/12/2022 10:49:35	ok
Sistema	02/12/2022 10:50:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA., CNPJ/CPF: 10.618.016/0001-16, enviou o anexo para o item 1.

Pregoeiro	02/12/2022 11:00:35	Senhores licitantes, depois do atendimento a convocação feita pelo pregoeiro, a empresa Geraforte Grupos Geradores Ltda fez o envio dos arquivos de proposta e documentação via anexos do sistema, e por conseguinte, o pregão será suspenso para as devidas análises. Verifiquem a data de sua reabertura, por favor, e estejam logados no dia e horário previsto.
Pregoeiro	08/12/2022 10:02:09	Senhores licitantes, bom dia.
Pregoeiro	08/12/2022 10:03:55	O pregoeiro com a reabertura deste pregão irá para a fase de "aceite" da proposta do licitante segundo colocado, considerando que o primeiro colocado não atendeu as exigências contidas no Edital de licitação e seus anexos. Portanto, fiquem logados para acompanhar o processo.
Pregoeiro	08/12/2022 10:06:30	Para Geraforte Grupos Geradores Ltda. - Senhor licitante, bom dia. De acordo com o despacho da área técnica da Conab, em análise efetuadas em sua proposta e documentação, foi considerada com positivas e, com base no contido no relato, o pregoeiro fará o aceite de sua proposta. Porém, antes do aceite o pregoeiro necessita saber se o item pode ser negociado.
Pregoeiro	08/12/2022 10:09:16	Para Geraforte Grupos Geradores Ltda. - Senhor licitante, lembrando que é de fundamental importância que seja dada ao pregoeiro resposta negativa ou positiva sobre a indagação de negociação do item, haja vista ser prerrogativa sua com agente público.
10.618.016/0001-16	08/12/2022 10:10:15	Bom dia, infelizmente não conseguimos a redução, pois os valores de matéria-prima estão em constante aumento, impactando nosso preços, além da instalação ter ficado com preço apertado.
Pregoeiro	08/12/2022 10:13:35	Para Geraforte Grupos Geradores Ltda. - Senhor licitante, o pregoeiro agradece pela resposta a indagação feita, e entende sua justificativa, sendo portanto, levada em consideração e, levará a efeito o aceite do valor do último lance ofertado, constante de sua proposta ajustada encaminhada pelos anexos do sistema.
Pregoeiro	08/12/2022 10:16:21	Para Geraforte Grupos Geradores Ltda. - Senhor licitante, depois do aceite da proposta, iremos para a fase de "habilitação", a qual será também efetivada, ainda considerando o despacho da área técnica da Conab que indicou em relato estar a documentação encaminhada em acordo com o Edital e seus anexos.
Pregoeiro	08/12/2022 10:23:23	Para Geraforte Grupos Geradores Ltda. - Senhor licitante, considerando que houve um empate entre as propostas apresentadas pelas primeira e segunda colocadas e, mesmo tendo sido recusada a proposta da primeira, é importante frisar que o valor da sua necessita se diferenciar, reduzindo o valor atual para que seja possível haver o aceite.
Sistema	08/12/2022 10:28:22	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 1. Fornecedores (sem declaração ME/EPP) que apresentaram lance no valor de R\$ 650.500,0000 poderão enviar um lance único e fechado até às 10:33:22 do dia 08/12/2022.
10.618.016/0001-16	08/12/2022 10:29:20	vamos reduzir para 650.400,00 o valor da nossa proposta.
Sistema	08/12/2022 10:33:23	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 1 foi encerrado. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 648.000,0000.
Sistema	08/12/2022 10:33:23	O item 1 está encerrado.
Pregoeiro	08/12/2022 10:39:39	Para Geraforte Grupos Geradores Ltda. - Senhor licitante, depois do encerramento do item, pelo desempate de acordo com o art. 60 da lei 14.133/2021, para o valor final de R\$ 648.000,00, será necessário o encaminhamento pelos anexos do sistema da proposta "ajustada". Para tanto, o pregoeiro irá fazer a "convocação", e fica estipulado prazo de 30(trinta) minutos para o envio.
Sistema	08/12/2022 10:39:49	Senhor fornecedor Geraforte Grupos Geradores Ltda., CNPJ/CPF: 10.618.016/0001-16, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	08/12/2022 10:42:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor Geraforte Grupos Geradores Ltda., CNPJ/CPF: 10.618.016/0001-16, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	08/12/2022 10:51:09	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	08/12/2022 10:51:38	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 08/12/2022 às 11:15:00.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	10/11/2022 15:23:42	
Abertura da sessão pública	28/11/2022 10:00:01	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	28/11/2022 10:26:05	Início da etapa de julgamento de propostas
Suspensão administrativa	28/11/2022 11:09:01	Previsão de reabertura: 02/12/2022 10:00:00; O pregão será suspenso com a finalidade das áreas técnicas da Conab poderem realizar as análises da proposta e documentação com o objetivo de auxiliar o pregoeiro nas decisões do aceite da proposta e habilitação do licitante.
Reativação	02/12/2022 10:02:34	
Suspensão administrativa	02/12/2022 11:09:18	Previsão de reabertura: 08/12/2022 10:00:00; Considerando a necessidade das análises da proposta e documentação do licitante segundo colocado, o pregoeiro fará a suspensão do pregão com sua reabertura prevista para o dia 08/12/2022, às 10:00 horas.

Reativação	08/12/2022 10:01:19	
Abertura do prazo	08/12/2022 10:51:09	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	08/12/2022 10:51:38	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 08/12/2022 às 11:15:00.

Data limite para registro de recurso: 13/12/2022.
Data limite para registro de contrarrazão: 16/12/2022.
Data limite para registro de decisão: 30/12/2022.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 165, da Lei Nº 14.133 de 1 de abril de 2021. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:27 horas do dia 08 de dezembro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

PAULO ROBERTO BEZERRA
Pregoeiro Oficial

VILSON ALBERTO BECKMANN
Equipe de Apoio

SUZANIR SANTOS DE CASTRO SCHEID
Equipe de Apoio

JACQUES ANDRE SCHEID
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

