



Diagrama de instalação do sistema de alarme. O sistema consiste em um **ELETRÓDUTO METÁLICO Ø 20x1,20m W6, 4 3/8" x 200** e **Ø 20x1,20m W6, 4 3/8" x 200** que conecta o **AVISADOR SONORO** ao **ACIONADOR MANUAL ENERGIÁVEL**. As dimensões indicadas são: **2,20m = 3,55m** (distância total) e **1,20m = 1,50m** (distância do acionador ao chão).

RECOMENDAÇÕES PARA A CENTRAL DE ALARME:

- A CENTRAL DEVE SER MONITORADA, LOCAL OU REMOTAMENTE, 24 H POR DIA, PERMANECENDO TREMINADO;
- DEVE SE PREVER UM ESPAÇO LIVRE MÍNIMO DE 1 M EM FRENTE A CENTRAL DESTINADO À SUA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.
- RECOMENDA-SE QUE A CENTRAL SEJA INSTALADA DE FORMA QUE SUAS PARTES VIZINHAS NÃO SEJAM EXPOSTAS À AUMTA ALTA ENTRE 1,40 m e 1,60 m DO PISO ACABADO PARA OPERAÇÃO EM PELO 13,00 m DA OPERAÇÃO SENTADA, PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES.

RECOMENDAÇÕES PARA OS ACIONADORES MANUAIS E AVISADORES SONOROS EOU VISUAIS:

- O AÇIONADOR MANUAL DEVE SER INSTALADO A UMA ALTA ENTRE 0,90 M E 1,35 M DO PISO ACABADO, NA FORMA EMBUTIDA OU DE SOBREFOME, NA COR VERMELHO SEGURANÇA.
- OS AVISADORES SONOROS DEVEM SER INSTALADOS A UMA ALTA ENTRE 2,20 M A 3,50 M, DE FORMA EMBUTIDA OU SOBREPORTE, PREFERENCIALMENTE NA PAREDE.

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	VISTO
		REVISÕES	
<p>PROJETO DE LOTEAMENTO: CHATEAU COSTA FARIANESE          LOTE: 016 - CHATEAU COSTA FARIANESE</p> <p>COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CANAB          Nº 146/16.000.013</p>			
<p>DESENHO/GOVERNAMENTO</p> <p><b>Emengac</b>          CREA 22.49.44/11.02605.25</p> <p>PROFESSOR DE GRADUAÇÃO          (CATEGORIA 10 - DE GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO)</p>	<p>TÍTULO</p> <p><b>PROJETO DE ALARME DE INCÊNDIO          TERREO BUAFO BLOCO A</b></p>		
<p>COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CANAB</p> <p>CNPJ:          26.441.696/01.157</p>	<p>ÁREA TERREIRO</p> <p><b>618,000 m²</b></p>	<p>ÁREA TOTAL CONTRATELOR</p> <p><b>38.777,74 m²</b></p>	<p>Nº AT: 12.944</p> <p>4062/23</p> <p>DATA: 04/12</p> <p>REVISÃO: 0</p>
<p>RUA GENERAL MOREIRA S/N. 2030 - DISTRITO INDUSTRIAL - LEBERLÂNDIAS</p>	<p>Nº ARQUIVO: 13.944</p> <p>SAL: 00AB</p>	<p>FORMATO: A0</p>	